



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРОКУРАТУРА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРОКУРАТУРА
РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА**

309740, п. Ровеньки, ул. Кирова, 8

09.09.2015 № 19/д-1-15

Директору МБОУ «Пристенская
ООШ»

Решетняк И.И.

Белгородская область, Ровеньский
район, с. Пристенъ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений в
сфере противопожарной безопасности

Прокуратурой Ровеньского района Белгородской области проведена проверка исполнения муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями и муниципальными бюджетными образовательными учреждениями законодательства о соблюдении требований пожарной безопасности.

Согласно Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

В ходе проведения указанной проверки прокуратурой района установлено, что в МБОУ «Пристенская ООШ» имеются нарушения требований федерального законодательства в сфере противопожарной безопасности, а именно двери эвакуационных выходов с этажей в лестничные клетки и из здания школы наружу, а также из спортивного зала, где одновременно могут пребывать более 15 человек открываются не по направлению выхода из здания, что повлекло нарушения п. 34 Правила противопожарного режима утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390, ч. 4 ст. 4, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.6 Свод правил СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», п. 3.15 СНиП II-64-80 «Детские дошкольные учреждения», п. 4.5 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»).

Указанные нарушения действующего законодательства в сфере противопожарной охраны создают угрозу повреждения имущества, причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних детей.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру Ровеньского района для обеспечения в его рассмотрении.

2. Безотлагательно принять меры к устранению выявленных нарушений действующего законодательства о нарушении пожарной безопасности и недопущения их впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях законодательства.

4. Представление подлежит безотлагательному рассмотрению в течение месяца со дня вынесения представления, должны быть приняты конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Ровеньского района в письменной форме в течение месяца с момента получения данного представления.

Заместитель прокурора
советник юстиции



Т.Д. Мурадова